

PID:

01011100

CID:

C.1996.5663

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**LA TRIVENETA CAVI SPA
VIA ORNA 35
36040 BRENDOLA VI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Cavi isolati con gomma
(FG21M21)**

for the following products

*Rubber insulated cables
(FG21M21)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:


2008-05-30

Data di aggiornamento / Updated on

2009-09-30

Sostituisce / Replaces

2008-05-30


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-05-30

Data di aggiornamento / Updated on 2009-09-30

Sostituisce / Replaces 2008-05-30

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma ***Rubber insulated cables***

Concessionario | Licence Holder

LA TRIVENETA CAVI SPA
VIA ORNA 35
36040 BRENDOLA VI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007831 CLLATR.C01LCLATR+1 36040 BRENDOLA

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

Capitolato Tecnico IMQ CPT-065 II Ed. 2009
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

Test Specifications IMQ CPT-065 II Ed. 2009
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

01AJ00049

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavi con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni, non propaganti la fiamma, per applicazioni in impianti fotovoltaici / Flame retardant cable, with crosslinked insulation and sheathing, halogen free, for photovoltaic applications

Sigla di designazione | Type designation

FG21M21 - (1500 V c.c./ d.c.)

Tensione nominale | Rated voltage

0,6/1kV c.a./a.c. - 1,5kV c.c./d.c.

Classificazione | Classification

PV 20

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I006GI

- filo distintivo | - identification thread

turchese (64)

- stampigliatura | - printing

LA TRIVENETA CAVI SPA 1

Serie/Modello | Series/Model

NPE


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I000P3

BTJ.010100.DA19

Diritti modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0


IMQ S.p.A.